

# Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - distribúcia 2025

Číslo transakcie: PTSR-DRM9PR-7339

Aktuálny dátum vytvorenia záznamu: 25.02.2026

Prepočet hodnôt: Úspešne prebehol

## Údaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno:

KLF-ENERGETIKA, a.s.

Sídlo (miesto podnikania):

Kukučínová 2346, Kysucké Nové Mesto 024 11

IČO:

36400246

Priezvisko a meno:

František Minárik

Od:

01.01.2025

Do:

31.12.2025

Telefónne číslo:

+421414201709

E-mail:

frantisek.minarik@klf-energ.sk

Počet OM na napäťovej úrovni do 1 kV domácnosti:	0
Počet OM na napäťovej úrovni do 1 kV mimo domácnosti:	95
Počet OM na napäťovej úrovni nad 1 kV:	12
Celkový počet OM spolu:	107

## Úroveň dodržiavania kvality distribúcie elektriny

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet, podaní alebo udalostí alebo hodnoty SAIDIN, SAIFIN a ISS	Kritérium	Miera závažnosti porušenia ŠK	XDi
§ 3 písm. a)	D <sub>1</sub> C	0	1,00	4	4,00
	D <sub>1</sub> D	0			
§ 3 písm. b)	D <sub>2</sub> C	0	1,00	5	5,00
	D <sub>2</sub> D	0			
§ 3 písm. c)	D <sub>3</sub> C	0	1,00	4	4,00
	D <sub>3</sub> D	0			
§ 3 písm. d)	D <sub>4</sub> C	2	1,00	7	7,00
	D <sub>4</sub> D	2			
§ 3 písm. e)	D <sub>5</sub> C	0	1,00	8	8,00
	D <sub>5</sub> D	0			
§ 3 písm. f)	D <sub>6</sub> C	0	1,00	8	8,00
	D <sub>6</sub> D	0			

§ 3 písm. g) prvý bod	D <sub>7</sub> C	<input type="text" value="0"/>	1,00	5	5,00
	D <sub>7</sub> D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. g) druhý bod	D <sub>8</sub> C	<input type="text" value="0"/>	1,00	5	5,00
	D <sub>8</sub> D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. h)	D <sub>9</sub> C	<input type="text" value="15"/>	1,00	6	6,00
	D <sub>9</sub> D	<input type="text" value="15"/>			
§ 3 písm. i)	D <sub>10</sub> C	<input type="text" value="15"/>	1,00	6	6,00
	D <sub>10</sub> D	<input type="text" value="15"/>			
§ 3 písm. j)	D <sub>11</sub> C	<input type="text" value="0"/>	1,00	3	3,00
	D <sub>11</sub> D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. k)	D <sub>12</sub> C	<input type="text" value="0"/>	1,00	4	4,00
	D <sub>12</sub> D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. l)	D <sub>13</sub> C	<input type="text" value="0"/>	1,00	5	5,00
	D <sub>13</sub> D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. m)	D <sub>14</sub> C	<input type="text" value="0"/>	1,00	6	6,00
	D <sub>14</sub> D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. n)	D <sub>15</sub> C	<input type="text" value="0"/>	1,00	4	4,00
	D <sub>15</sub> D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. o), SAIDIN	D <sub>16</sub>	<input type="text" value="0,000"/>	1,00	5	5,00
§ 3 písm. o), SAIFIN	D <sub>17</sub>	<input type="text" value="0,000"/>	1,00	4	4,00
§ 3 písm. o), ISS	D <sub>18</sub>	<input type="text" value="0,00031"/>	1,00	3	3,00
§ 3 písm. p)	D <sub>19</sub> C	<input type="text" value="0"/>	1,00	3	3,00
	D <sub>19</sub> D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. q)	D <sub>20</sub> C	<input type="text" value="0"/>	1,00	5	5,00
	D <sub>20</sub> D	<input type="text" value="0"/>			
XDXP - celková úroveň dodržiavania ŠK					<b>100,00</b>
Požadovaná hodnota XD					<b>93,50</b>

#### Vysvetlivky:

- Ak subjekt nevykonával distribúciu elektriny po celý rok t-1, tabuľka sa nevyplňuje..
- D<sub>1</sub> = D<sub>1D</sub>/D<sub>1C</sub> (údaje podľa tabuľky č. 5.1).
- .D<sub>i</sub> = D<sub>iD</sub>/D<sub>iC</sub>; i = 2 až 20 (údaje D<sub>iD</sub>, D<sub>iC</sub> a D<sub>i</sub> podľa tabuľky č. 5.2)
- .D<sub>16</sub> = 60/SAIDIN pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 1.1; ak SAIDIN ≤ 60, potom D<sub>16</sub> = 1,00  
D<sub>16</sub> = 75/SAIDIN pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 1.2; ak SAIDIN ≤ 75, potom D<sub>16</sub> = 1,00,  
D<sub>16</sub> = 60/SAIDIN pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 1.3; ak SAIDIN ≤ 60, potom D<sub>16</sub> = 1,00,  
D<sub>16</sub> = 80/SAIDIN pre miestnu DS podľa § 3 písm. o) bodu 1.2; ak SAIDIN ≤ 80, potom D<sub>16</sub> = 1,00  
D<sub>17</sub> = 1,20/SAIFIN pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 2.1; ak SAIFIN ≤ 1,20, potom D<sub>17</sub> = 1,00,  
D<sub>17</sub> = 1,50/SAIFIN pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 2.2; ak SAIFIN ≤ 1,50, potom D<sub>17</sub> = 1,00,  
D<sub>17</sub> = 1,20/SAIFIN pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 2.3; ak SAIFIN ≤ 1,20, potom D<sub>17</sub> = 1,00,  
D<sub>17</sub> = 1,50/SAIFIN pre miestnu DS podľa § 3 písm. o) bodu 2.2; ak SAIFIN ≤ 1,5, potom D<sub>17</sub> = 1,00,  
D<sub>18</sub> = 0,0005/ISS pre všetky distribučné sústavy; podľa § 3 písm. o) tretieho bodu; ak ISS ≤ 0,0005, potom D<sub>18</sub> = 1,00.  
Údaje SAIDIN, SAIFIN a ISS sa uvádzajú podľa tabuľky č. 5.3.

## Porovnanie SAIDI, SAIFI a ISS

Ukazovateľ		Rok t-1	Rok t-2
SAIDI	SAIDIN	0,000	1,110
	SAIDIN§5	0,000	0,000
	SAIDINC	0,000	1,110
	SAIDIP	0,000	0,000
SAIFI	SAIFIN	0,000	0,060
	SAIFIN§5	0,000	0,000
	SAIFINC	0,000	0,060
	SAIFIP	0,000	0,000
ISS		0,00031	0,00043

## Porovnanie úrovne dodržiavania štandardov kvality XD

Rok	Hodnota XD
t-1	100,000
t-2	100,000

## Údaje o udalostiach, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. a)

Celkový čas trvania vyhláseného stavu núdze v roku t-1 vyjadrený v tvare HH:MIN	Celkový počet odberných miest dotknutých vyhlásením stavu núdze pripojených do sústavy	Celkové množstvo nedodanej elektriny z dôvodu vyhlásenia stavu núdze v roku t-1 [MWh]
0	0	0,000

## Údaje o udalostiach, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. b) až d)

Vznik udalostí podľa § 5	Celkový počet udalostí v roku t-1	Celkový čas od vzniku udalosti po obnovenie prenosu elektriny v roku t-1 vyjadrená v tvare HH:MIN	Celkový počet dotknutých odberných miest pripojených do sústavy	Celkové množstvo nedodanej elektriny v roku t-1 z dôvodu vzniku udalosti [MWh]
písm. b); živelná pohroma	0	0	0	0,000
písm. c); tretia osoba	0	0	0	0,000
písm. d); ohrozenie života	0	0	0	0,000

## Počet udalostí, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. e)

Celkový počet udalostí v roku t-1, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. e)	0
---	---

## Počet udalostí, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)

Vznik udalosti v roku t-1 podľa § 5	Počet prípadov nedodržania štandardu kvality v roku t-1 z dôvodu vzniku udalostí podľa §5 písm. f) až i)
písm. f), zásah vyššej moci	0
písm. g), dohodnutý termín mimo lehoty podľa príslušného štandardu kvality	0
písm. h), uvedenie nesprávnych identifikačných údajov v príslušnej zmluve	0
písm. i), neposkytnutie súčinnosti dotknutým odberateľom elektriny alebo treťou stranou	0

## Evidencia uhradených kompenzačných platieb (KP)

Označenie štandardu kvality distribúcie elektriny	Suma KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-2		Celková suma uhradených KP v eurách		Počet uhradených KP v roku t-1	
	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.
§ 3 písm. a)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
§ 3 písm. b)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
§ 3 písm. c)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
§ 3 písm. d)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
§ 3 písm. e)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
§ 3 písm. f)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
§ 3 písm. g)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
§ 3 písm. h)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
§ 3 písm. i)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
§ 3 písm. j)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
§ 3 písm. k)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
§ 3 písm. l)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
§ 3 písm. m)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
§ 3 písm. n)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
§ 3 písm. p)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
§ 3 písm. q)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
Spolu:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
Dom. + Mimo dom.	0,000		0,000		0,000		0,000		0	

## Evidencia odmietnutých KP

Počet odmietnutých KP	Výška odmietnutých KP
0	0,000

Spustiť prepočet

Ďalší postup:

1. Po vyplnení a spustení prepočtu si vytlačte datazník, prosím. Po odoslaní do systému "Dohľad ŠK" dotazník už nebude prístupný.

TLAČ DOTAZNÍKA

Číslo transakcie: PTSR-DRM9PR-7339

2. Skopírujte si uvedené číslo transakcie a odošlite ho poštou na adresu ÚRSO alebo mailom na adresu kvalita\_elektrina@urso.gov.sk za účelom overenia dôveryhodnosti zadaných údajov.

3. Odošlite elektronický dotazník do databázy Dohľad na štandardami kvality kliknutím na nižšie uvedené tlačítko, prosím: